

Wasserrechtliche Anforderungen im Landkreis Oldenburg; Bereiche die oft unzureichend in den Antragunterlagen dargestellt werden:

- Havarieplan mit eingemessenen Höhenpunkten (alt/neu) und Berechnung sowie Detail der Durchfahrten und des Walles
- Oberflächenentwässerungsplan mit Darstellung der Entwässerungsanlagen (einschließlich Rohrleitungen) und Trennung der Abwasserströme (belastet/unbelastet) unter Beachtung der Geländehöhen (Neu)
- Bemessung der Oberflächenentwässerungsanlagen
- Kurzbeschreibung des Sicherheitskonzeptes (Auslaufen von Gärsubstrat)
- Im Lageplan sind die Substratleitungen mit Schieber und Entnahmestellen darzustellen
- Darstellung und Berechnung der ausreichenden Dimensionierung der Festmist- und Silageplattenentwässerung; Darstellung im Detail von Platte, Sammelschächte, Rohrleitungen, Sammelgrube und Pumpe
- Betriebsbeschreibung der Silageplatte, u.a. was wird wann und wo gelagert, Anschnittsfläche
- Detail der Wanddurchführungen
- Detail der Abfüllplätze
- Detail vom Aufstellplatz für den Feststoffdosierer mit Rückhaltung für Schmutzwasser
- Nachweis über ausreichenden Lagerraum für Gärsubstrat (mindestens 6 Monate) auf der Anlage; Berechnung nach Fugatfaktoren und unter Berücksichtigung des Schmutzwassers der Festmist- u. Silagelagerung

Abfallrechtliche Anforderungen im Landkreis Oldenburg

- Detaillierte Auflistung der Inputstoffe, einfach nur NawaRo reicht nicht !
- Qualifizierter Flächennachweis(QFN) - Prognoseberechnung durch die Landwirtschaftskammer
- Flächengegenüberstellung GAP/Flurst.
- Ggf. Abgabeverträge über Gärsubstrat

Zwischenabnahmen

- Rohrleitungen sind vor Verfüllung im offenen Rohrgraben abnehmen zu lassen
- Abnahme der Silageplatte vor der Inbetriebnahme
- Abnahme des Substratspeicher- und Rohrleitungssystems durch einen Sachverständigen
- Abnahme des Havarieraumes vor der erstmaligen Befüllung des Fermenters durch einen Sachverständigen

Ansprechpartner

Oberflächenentwässerung: Herr Meints Tel. 04431-85 451

Wasser- u. abfallrechtliche Anforderungen: Herr Etmann Tel. 04431-85 369